



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.001251.03.15

Дата 30.03.2015 г.

На основании заявления № 01062

от 16.03.2015

Организация-изготовитель: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
Адрес: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
Адрес: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Наименование продукции: Декоративные штукатурки водно-дисперсионные акрил-силиконовые: LITOTHERM
Factura Sil, LITOTHERM Grafica Sil

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2316-016-53935073-14 "Декоративные штукатурки водно-дисперсионные акриловые и акрил-силиконовые LITOTHERM"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 2316-016-53935073-14 "Декоративные штукатурки водно-дисперсионные акриловые и акрил-силиконовые LITOTHERM", этикетка, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгатора, стабилизатора и др.)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №2256 11, 2257 11 от 19.03.2015 г.

№ 060619

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Акрилонитрил, мг/м.куб	менее 0.001	0,03
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0.001	0,01
Дибутилфталат, мг/м.куб	менее 0.01	0,1
Диоктилфталат, мг/м.куб	менее 0.001	0,02
Метилметакрилат, мг/м.куб	менее 0.001	0,01
Спирт метиловый, мг/м.куб	менее 0.01	0,5

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, полифосфатам, винилбензолу, титан диоксиду. Продолжительный и повторяющийся контакт с кожей вызывает сухость, обезжиривание. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза может вызвать раздражение.

Область применения: Для использования в промышленном и гражданском строительстве, а также в быту для защитной и декоративной окраски различных жилых и служебных помещений, фасадов зданий

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При нанесении применять СИЗ кожи (перчатки резиновые), глаз (очки защитные), респираторы (типа Лепесток), соблюдение требований Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Декоративные штукатурки водно-дисперсионные акрил-силиконовые: LITOTHERM Factura Sil, LITOTHERM Grafica Sil

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.
подпись

Сафонкина С.Г.



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.
Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.
Васильева Г. В.